



BARANYA MEGYEI KORMÁNYHIVATAL

KÖZLEMÉNY

környezetvédelmi hatósági eljárás megindulásáról

<u>Az ügy tárgya:</u>	Péberény Kft., Balatonberény 026, 028/1-028/11 hrsz. ingatlanokon tervezett naperőmű létesítésének előzetes vizsgálati eljárása
<u>Az ügy iktató száma:</u>	1409/2016.
<u>Az eljárás megindításának napja:</u>	2016. január 28.
<u>Az ügyintézési határidő:</u>	Az eljárás megindítását követő naptól számított 30 nap

A közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény (a továbbiakban: Ket.) 33. § (3) bekezdése értelmében az ügyintézési határidőbe nem számít be:

- a hatásköri vagy illetékességi vita egyeztetésének, az eljáró hatóság kijelölésének időtartama,
- a jogsegélyeljárás időtartama, továbbá a Ket. 36. § (2) bekezdése alapján adatnak a nyilvántartásból történő beszerzéséhez szükséges idő,
- a hiánypótlásra, illetve a tényállás tisztázásához szükséges adatok közlésére irányuló felhívástól az annak teljesítéséig terjedő idő,
- a szakhatóság eljárásának időtartama,
- az eljárás felfüggesztésének időtartama,
- a Ket. 70. § (1) bekezdésében szabályozott eljárás (bizonyítékok ismertetése az ügyféllel) időtartama,
- a hatóság működését legalább egy teljes napra ellehetetlenítő üzemzavar vagy más elháríthatatlan esemény időtartama,
- a kérelem, a döntés és egyéb irat fordításához szükséges idő,
- a kérelmező ügyfelet az eljárási költség előlegezésére kötelező döntés közlésére irányuló intézkedéstől az annak teljesítéséig terjedő idő,
- a szakértői vélemény elkészítésének időtartama,

Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főosztály
Környezetvédelmi Hatósági és Komplex Engedélyezési Osztály
7621 Pécs, Papnövelde u. 13-15. ☎ 7602 Pécs, Pf.: 412.

☎ +36-72 567-100 📠 +36-72 567-103 📧 kornyeztvedelem@baranya.gov.hu Honlap: www.bamkh.hu

- a hatósági megkeresés vagy a döntés postára adásának napjától annak kézbesítéséig terjedő időtartam, valamint a hirdetményi, továbbá a kézbesítési meghatalmazott és a kézbesítési ügygondnok útján történő közlés időtartama.

Az ügyintéző neve és elérhetősége:

Geresics Angéla

e-mail: kornyezetvedelem@baranya.gov.hu

tel.: 72/567-146

A tervezett beruházás, tevékenység rövid ismertetése:

A környezetvédelmi hatáskörben eljáró Baranya Megyei Kormányhivatal (a továbbiakban: Kormányhivatal) megállapította, hogy a tervezett tevékenység a környezeti hatásvizsgálati és az egységes környezethasználati engedélyezési eljárásról szóló 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Kr.) 3. számú melléklet 128. a) pont (egyéb, az 1-127. pontba nem tartozó építmény vagy építmény együttes beépített vagy beépítésre szánt területen, 3 ha területfoglalástól) alapján előzetes vizsgálat, és a Kormányhivatal döntésétől függően környezeti hatásvizsgálat köteles.

A tervezett beruházás célja és a tevékenység jellemzői:

Létesítés célja: villamos energia termelése megújuló energia forrásból – nevezetesen napenergiából. A fotovillamos naperőműben (6,9 MVA) a Nap elektromágneses sugárzását közvetlenül villamos energiává alakítják fotovoltaiikus cellák segítségével. A megtermelt energiát a KÁT-ba (kötelező átvételi rendszer) lesz értékesítve, a betáplálás a közcélú hálózatba történik 22 kV-os feszültség szinten.

A tervezett tevékenység helye és területigénye:

A tervezett tevékenységgel érintett Balatonberény 026 és 028/1-/11 hrsz.-ú ingatlanok összterülete 13 ha 8966 m². A létesítmények döntő része jelenleg is burkolattal (térbeton, aszfalt) ellátott területen kerül kialakításra. A telepíteni kívánt létesítmények (lábazat, trafóház, új utak, kapcsolóállomás) a teljes területfoglalásból becslések szerint 4 000 m² területet foglal el, amely a telephely nem burkolt részeit érinti.

A tevékenységhez polikristályos PV napelemet fognak alkalmazni. A panel teljesítménye 265 Wp/db. A cellák mérete 156 × 156 mm. A napelemek fix, földre telepített PV asztalra (6 méteres sorköz) kerülnek elhelyezésre. Egy asztalon 3 sor kerül kialakításra, soronként pedig 22 panelt fognak installálni. A telephelyen összesen 430 db asztal kerül telepítésre. Az asztalok dőlésszöge: 25°. Az egy asztalon elhelyezett napelemtáblák teljesítménye: 17 490 Wp.

A telephelyen összesen 5 db transzformátor állomást (TS1 – TS5) terveznek telepíteni. Az állomás konténeres kialakítású, úgynevezett kulcsrakész konténer (TSC - Turnkey Solution Container). A transzformátor állomás közvetlenül kapcsolódik a PV panelhez, valamint a kapcsolóállomáson keresztül a hálózathoz. Az állomás biztosítja (többek között) a hálózati védelmet, a technológia szakaszolását, valamint a túlfeszültség elleni védelmet is. A rendszer magába foglalja a rendszerbe kapcsolt invertert is. A telepen 1 db 22 kV-KÁ kapcsoló állomás kerül kialakításra, 5 db KőF (középfeszültségű) cellával.

A telephelyről kivezetett energiát föld alatt fektetett kábelen vezetik a keszthelyi 132/22 kV-os alállomás, 22 kV-os (közélcélú elosztói) gyűjtősinjére.

A megvalósítás tervezett időszaka:

A létesítés várható kezdete: 2016. augusztus.

Próbaüzem tervezett kezdete: 2016. november.

Üzemelés tervezett kezdete: 2016. december.

Az érintettek a kérelem és mellékleteinek nyomtatott példányába a Kormányhivatal ügyfélszolgálatán ügyfélfogadási időben, illetve a tevékenység telepítési helye szerinti település jegyzőjénél **betekinthetnek**. A tekintés módjáról a Kormányhivatalnál vagy a jegyzőnél lehet részletes felvilágosítást kapni.

A Kormányhivatal a kérelmet és mellékleteit elektronikus úton is közzétette. Az elektronikus úton közzétett kérelem és mellékleteinek elérési helye:

<http://oracle.barko.hu/kofo/1409.zip>

A konkrét ügyben a Kr. 5. § (2) bekezdése alapján a Kormányhivatal lehetséges döntései:

- ha az előzetes vizsgálat során a tevékenység környezetvédelmi engedélyezését kizáró ok merül fel, határozatában e tény rögzítése mellett megállapítja, hogy az adott tevékenység kérelem szerinti megvalósítására engedély nem adható;
- ha a tervezett tevékenység a településrendezési eszközökkel nincs összhangban, azonban az összhang legkésőbb a tervezett tevékenységhez szükséges létesítési, építési engedély iránti kérelem benyújtásáig megteremthető, ezt a lehetőséget rögzíti és előírja, hogy a kizáró okot a létesítési, építési engedély kiadására jogosult hatóság döntéséig meg kell szüntetni;
- amennyiben – az előzetes vizsgálat eredményeként – a tervezett tevékenység megvalósításából jelentős környezeti hatások származhatnak, határozatban állapítja meg a benyújtandó környezeti hatástanulmány tartalmi követelményeit;
- ha nem tételezhető fel jelentős környezeti hatás, és a tevékenység a Kr. 2. számú melléklet hatálya alá sem tartozik, tájékoztatást ad arról, hogy a tevékenység mely - a környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. tv. 66. §-ának (1) bekezdése e) pontja szerinti - egyéb engedélyek birtokában kezdhető meg.

A Kormányhivatal a **közlemény közzétételével egyidejűleg** megküldi a közleményt, a kérelmet és mellékleteit a tevékenység telepítési helye szerinti település, és a feltételezeten érintett települések jegyzőjének, aki haladéktalanul, de legkésőbb **öt napon** belül gondoskodik a közlemény közterületen, és a helyben szokásos egyéb módon történő közhírré tételéről.

A Kormányhivatal felhívja az ügyben érintettek figyelmét, hogy a telepítés helyével kapcsolatos kizáró okokra, a környezeti hatásvizsgálat szükségességére, illetve a környezeti hatástanulmány tartalmára vonatkozóan a **közlemény megjelenését követő huszonegy napon belül közvetlenül a Kormányhivatalhoz észrevételt lehet tenni.**

A Kormányhivatal a közleményt **2016. február 3. napján** a 7621 Pécs, Papnövelde 13-15. szám alatti hivatali hirdetőtábláján, valamint a honlapján (<http://www.kormanyhivatal.hu/hu/baranya>) **tette közzé.**

